

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 48 / 1 / 39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад № 144

(«МБДОУ Детский Сад № 144»), в лице законного представителя

Заведующего МБДОУ Детский Сад №144 Кочетковой Н.А.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Твери по пожарному надзору И.Н. Машкова

от “ 17 ” 02 20 20 года № 48 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период с 10 ч 00 мин. “ 04 ” 03 20 20 по 14 ч 30 мин. “ 19 ” 03 20 20 проведена проверка комиссией в составе:

- Розенберг Ирина Александровна, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Твери

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ Детский Сад №144 Кочетковой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Строк устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<u>Вид нарушения:</u> В подвальном помещении в светильниках отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкций светильника. <u>Мероприятия по устранению:</u> В подвальном помещении в светильниках установить плафоны, предусмотренные конструкций светильника.	п.42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ)	До 03.08.2020	

2.	<u>Вид нарушения:</u> Допускается размещение (складирование) горючих веществ и материалов (стола) в теплоузле в подвале. <u>Основание:</u> п. 23 «б» ППР в РФ <u>Мероприятия по устранению:</u> Освободить теплоузел в подвале	п. 23 «б» ППР в РФ	До 03.08.2020	
3.	<u>Вид нарушения:</u> В коридоре, на путях эвакуации допускается размещение различных материалов. <u>Мероприятия по устранению:</u> Освободить коридор (путь эвакуации).	п. 36 «б» ППР в РФ	До 03.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по г. Твери Розенберг И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ Детский Сад №144 Кочеткова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.