



«УТВЕРЖДАЮ»

заведующий

МБДОУ детский сад № 144

Кочеткова Н.А.

Приказ № 171/1

20 16 г.

ПАСПОРТ №1
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): г. Тверь, ул. Строителей, д.8,к.3

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1257.5 кв. м.
- часть здания этажей (или помещение на этаже), кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5406 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №144 (МБДОУ детский сад № 144)

Адрес места нахождения организации: г. Тверь, ул. Строителей, д.8,к.3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации города Твери, г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 28а

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 140 воспитанников, 33 сотрудника

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями слуха

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (апиарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п.п.	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурлопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п.п.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения	
2	Установка кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы и пандусе, расширение дверных проемов, понижение порогов	
3	Установка настенного поручня в зале ожидания приема, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, оборудование эвакуационного выхода, устройство пандуса, навеса, установка поручней, тактильных направляющих и обозначений	
4	Установка информационного табло	
5	Установка поручня для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

6	Установка информационно-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информационных знаков, установка аудиовизуальных средств	
7	Ремонт асфальтового покрытия и обустройство съездов в местах пересечения тротуара с проезжей частью	
8	Текущий ремонт	

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	Создание необходимых условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создание комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; способствующей достижению целей специального коррекционного образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законных представителей).	31.12.2016 31.12.2016
2	Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в ДОО.	31.12.2016
3	Разработка индивидуальных адаптированных программ и планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ.	01.09.2016
4	Подготовка системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию здорового образа жизни.	01.09.2016
5	Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим вопросам.	постоянно
6	Организация семинаров, консультаций для педагогов по вопросам адаптации, обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.	постоянно


Руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ
детский сад №144 Цыганок В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель МБДОУ детский
сад №144 Родпонова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Помощник воспитателя МБДОУ детский
сад №144 Шитикова Е.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.
(Должность, Ф.И.О.)
Организация
ВОС


(Подпись)

Председатель Тверского
регионального отделения ОООН
ВОС

Ибрагимова С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский сад
№144 Кочеткова Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано _____ 20 ____ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

«УТВЕРЖДАЮ»

заведующий

МБДОУ детский сад № 144

Кочегкова Н.А.

Приказ №

20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ I

Муниципальное образование
Тверская область, г. Тверь

“ 01 ” сентября 20 16 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ детский сад № 144
1.2. Адрес объекта ул. Строителей, д. 8, к.3
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1257,5 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5406 кв. м
1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование –
согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №144 (МБДОУ детский сад № 144)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170004, г. Тверь, Тверская область
ул. Строителей, д.8, к.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Гроллейбус № 2, 7, маршрутное такси 6, 7, 12, 22, 24

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (нешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,
таймером; да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	<i>ВНД</i>
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>А</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ВНД</i>
7	с нарушениями аутистического спектра	<i>ВНД</i>
8	Со сложными дефектами	<i>ВНД</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-В</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (Г)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (Г)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (Г)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (Г)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-И (Г)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

2	Вход (входы) в здание	<i>Технические решения невозможны</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
8	Все зоны и участки	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ по мере поступления финансовых средств . в рамках исполнения плана .
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частично доступно.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно.

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

_____ Имеется заключение организации о состоянии доступности объекта (наименовании документа и выдавшей его организации, дата) прилагается

4.5.Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>3</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>3</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>3</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на		л.
Результаты фотофиксаций на объекте	на		л.
Позтажные планы, паспорт БТИ	на	<u>2</u>	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)			

2 листа план – схема движения

Руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ
детский сад №144 Цыганок В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель МБДОУ детский
сад №144 Родионова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Помощник воспитателя МБДОУ детский
сад №144 Шитикова Е.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О. В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Тверского ООО
ВОС

Трегуб А.Б.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Тверского
регионального отделения ООИ
ВОС

Ибрагимов С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский сад
№144 Кочеткова Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано

20 ____ г.

(протокол № ____)

Комиссией (название) _____

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детекан сад № 144

Адрес объекта: г. Тверь 170004, г. Тверь, Тверская область, ул. Строителей, д.8, к.3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Ф1	Ф1	Асфальтовое покрытие имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют элементы информации об объекте, кнопка вызова, ручки, калитка не соответствует СНИП 35-01-2001	К, С, О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, увеличение прохода, размещение элементов информации об объекте, установка кнопки вызова, ручки в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Ф1/1Ф 1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Ф1/1Ф 1/2 Ф1/3 Ф1/4 Ф1/5	Асфальтовое покрытие не соотв., имеет неровности, перепады и препятствия для передвижения, отсутствуют ограничительная разметка, места отдыха, информация о путях движения по территории, тактильные полосы (п.п.4.1.4,4.1.10,4.1.11 СНИП 35-01-2001)	К, С, О	Ремонт асфальтового покрытия, устранение неровностей, перепадов и препятствий для передвижения, обустройство мест отдыха, нанесение ограничительной разметки, информации о путях движения по территории, тактильных полос в соответствии с СНИП 35-01-2001	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет						

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №144**

Адрес объекта г. Тверь 170004, г. Тверь, Тверская область, ул. Строителей, д.8, к.3

№ п/п	Наименование функционально-пл анировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержа- ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ф1/ 6 Ф2 Ф3	Ф1/ 6 Ф2 Ф3	Размеры лестницы и поручней не соответствуют , отсутствуют: антискользяще е покрытие, пред упреждающие и тактильные полосы, пандусы и подъемные устройства (п.4.1.12, п.4.1.13, 4.1.14 СНиП 35-01-2001)	К, С, О	Увеличени е размеров лестницы , установка антискольз ящего покрытия, предупреж дающих и тактильных полос, пандусов. в соответств ии с (п.4.1.12, п.4.1.13, 4.1.14 СНиП 35-01-2001)	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствие пандуса	К, С, О	установка пандуса в соответстви и с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ф4	Ф4	Поверхность неровная, отсу тствуют: водоотвод, тактильные обозначения и контрастная маркировка. Размеры не соответствует п.5.1.3 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Выравнива ние поверхност и площадки. Установка водоотвода. тактильных обозначени и и контрастно й маркировки , увеличение размеров входной площадки в соответств ии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

2.4	Дверь (входная)	есть	Ф2, Ф3,	Ф2, Ф3,	Ручка двери не соотв. Ширина менее 1,2м; отсутствует смотровая панель, кнопка вызова помощника, знак инвалида, Браиля, высота порога более 0,014 м, отсутствует предупреждаю щая, контрастн ая маркировка. Не соотв. п.5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Установка кнопки вызова помощника , расширени е дверных проемов, замена ручки, пони женне порогов, нанесение предупреж дающей, контрастно и маркировки , установка знака инвалида, Браиля. в соответств пл с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	Ф5 Ф5/ 1	Ф5 Ф5/ 1	Тамбур не соотв. п. 5.1.7 СНиП 35-01-2001	К, С, О	Привести в соответств ии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф1/ 6,Ф 2,Ф 3, Ф4, Ф5, Ф5/ 1	Ф1/ 6,Ф 2,Ф 3, Ф4, Ф5, Ф5/ 1			п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 в соответств ии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	Ф1\6, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 Ф5/1	Ф1/6, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф5/1	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016 года

I Результаты обследования:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 114

Адрес : г. Тверь 170004, г. Тверь, Тверская область ,ул. Строителей, д. 8, к.3

Наименование объекта, адрес

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Ф5/2	Ф5/2	Отсутствие настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, предупреждающих, тактильных направляющих и обозначений Ширина и длина не соотв. п.5.2.1, п.5.2.4 СНиП 35-01-2001	К,С,О	Установка настенного поручня, мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направляющих на полу, оборудование эвакуационного выхода, устройство пандуса, навеса, в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Ф6,Ф8,Ф9	Ф6,Ф8,Ф9	Отсутствуют мнемосхемы и тактильные таблички, тактильные направляющие, предупреждающие на полу и контрастная маркировка, ступени не имеют подступенков, боковые края не имеют бортиков,отсут	К,С,О	Установка мнемосхемы и тактильных табличек, тактильных направля	Ремонт капитальный

				ствуют поручни с одной стороны не соотв. СНиП 35-01-2001		ющих, предупре ждающих на полу и нанесени с контраст ной маркиров ки, установка поручней в соответст вии с СНиП 35-01-200 1	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Отсутствие пандуса СНиП 35-01-2001	К	приобре тение гусенич ного подъемн ика	индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть	Ф5/3	Ф5/3	К,С,О	Расширен ие дверных просмов, понижени е порогов, нанесени е контраст ной маркиров ки, устройств о ручки в соответст вии со СНМП ,противоу дарной полосы в соответст вии с СНиП 35-01-200 1	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Ф5/2, Ф8,Ф6	Ф5/2, Ф8,Ф6	К,С,О	Установк а пандусов, оборудов ание зон безопасно сти, тактильн ых направля ющих на	Ремонт капитальный

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

				ступени не имеют подступенков, боковые края не имеют бортиков,отсутствуют поручни с одной стороны не соотв. СНиП 35-01-2001		ющих , предупреждающих на полу и нанесение контрастной маркировки, установка поручней в соответствии с СНиП 35-01-2001		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Отсутствие пандуса СНиП 35-01-2001	К	приобретение гусеничного подъемника	индивидуальное решение с ТСР	
3.4	Лифт пассажирский (подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	Ф5/3	Ф5/3	Размеры не соотв ,ширина менее 0,9м, высота порога более 0,014 м, отсутствует ручка, контрастная маркировка, противоударная полоса. Не соотв. п.5.2.4, СНиП 35-01-2001	К,С,О	Расширение дверных проемов, понижение порогов, нанесение контрастной маркировки, устройство ручки,противоударной полосы в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Ф5/2, Ф8,Ф6	Ф5/2, Ф8,Ф6	размеры не соотв,отсутствие пандусов, зон безопасности, тактильных направляющих на полу и контрастной маркировки.	К,С,О	Установка пандусов, оборудование зон безопасности, тактильных направляющих на	Ремонт капитальный

						полу и контрастной маркировки. в соответствии с СНиП 35-01-2001	
ОБЩИЕ требования к лестнице		Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8, Ф9	Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8, Ф9			п.п.3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8,Ф9	Ф5/2 Ф5/3 Ф6,Ф8,Ф9	Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не доступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого назначения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144**

Адрес объекта г. Тверь 170004, г. Тверь, Тверская область, ул. Строителей, д.8, к.3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Ф10	Ф10	Отсутствует информационное табло, тактильные направляющие	К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Ф11, Ф12	Ф11, Ф12	Отсутствует информационное табло, тактильные направляющие	К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф10, Ф11, Ф12	Ф10, Ф11, Ф12		К,С,О	Установка информационного табло, тактильных направляющих в соответствии с СНиП 35-01-2001	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Ф10,Ф11,Ф12	Ф10,Ф11,Ф12	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 144

Адрес объекта г. Тверь 170004, г. Тверь, Тверская область, ул. Строителей, д.8, к.3

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Ф7	Ф7	Размеры не соотв. п. 5.3.3 СНиП35-01-2001	К	Увеличение размеров в соотв. п. 5.3.3 СНиП35-01-2001	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания К
					Отсутствие откидного поручня для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	С, О	Оборудование откидных поручней для унитаза и раковины, крючка для костылей, кнопки вызова помощи, тактильных табличек и обозначений	ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		Ф7	Ф7		К,С,О	п.п. 5.1 в соответствии с СНиП 35-01-2001	ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ	Ф7	Ф7	ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» сентября 2016г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №144

Адрес объекта г. Тверь 170004, г. Тверь, Тверская область, ул. Строителей, д.8, к.3

№ п/п	Наименование функционально-пла- нировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют визуальные и аудиовизуаль- ные средства	Г	Установка визуальных средств , установка аудиовизуаль- ных средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие акустических средств	С	Установка информационно- акустических средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие информацион- но-тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информацион- ных знаков в помещениях	С	Установка информационно- тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информацион- ных знаков в помещениях, в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне					С, Г	Установка информационно- тактильного знака около входной двери в учреждение и тактильных информацион- ных знаков в помещениях, установка аудиовизуаль- ных средств в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем, **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

«УТВЕРЖДАЮ»

заведующий

МБДОУ детский сад № 144

Кочеткова Н.А.

Приказ № 174/17

20 16 г.



Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

МБДОУ детский сад №144

1.2. Адрес объекта ул. Строителей, д. 8, к.3

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1257,5 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5406 кв. м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №144; МБДОУ детский сад №144

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170004, г. Тверь, Тверская область
ул. Строителей, д.8, к.3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Тверь,

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 28а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности

образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 месяцев до 7 лет (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Организация не обслуживает инвалидов

2.6. Плановая мощность: носимоскость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 140 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Троллейбус № 2, 7 маршрутное такси 6, 7, 12, 22, 24

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Наличие обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* Выбирается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Утвержденное решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (выход) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. на этажах)	капитальный ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого носещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Ф1



Ф1/1



Ф 1/2



Ф 1/3



Ф 1/4



Ф 1/5



Ф 1/6



Ф 2



Φ 3



Φ 4



Φ 5



Ф 5/1



01/12/2016

Ф 5/2




01/12/2016

Ф 5/3




Ф 6



Φ 7



Φ 8



Ф 9



Ф 10




Ф 11



Ф 12




План территория




01.03.16	Замеска	В
----------	---------	---


План здания 1 этаж



I mean
 to compare
 the
 different
 for

План 2 этаж





— движение транспортных средств




- движение детей в (из) МДОУ



- застройка



- тротуар



- проезжая часть



1.14.1. «Зебра»



5.19.2.



5.19.1. «Пешеходный переход»



«Светофор»

3.1 «Въезд запрещен»



5.16 «Остановка автобуса»



«Светофор для пешеходов»



2.1 «Главная дорога»



2.4 «Уступите дорогу»



1.22 «Пешеходный переход»




5.18 «Место стоянки легковых такси»



3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.4.1



8.13 «Направление главной дороги»



- Движение детей на территории ДОУ.
- ↔ Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ - въезд
- ↔ Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ - выезд
- Место разгрузки - погрузка.
- Вход-выход



«УТВЕРЖДАЮ»
заведующий
МБДОУ детский сад № 144
Кочеткова Н.А. ✓
Приказ № 144/18
20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №144
- 1.2. Адрес объекта г. Тверь, ул. Строителей, д. 8, к.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1257,5 кв. м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5406 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1987г., последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №144 (МБДОУ детский сад №144)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Тверь, ул. Строителей, д. 8, к.3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации города Твери
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул. Трехсвятская д. 28а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образование, присмотр и уход, оздоровительные и профилактические мероприятия.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 140 воспитанников, 33 сотрудника
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Тролейбус № 2, 7 маршрутное такси 6, 7, 12, 22, 24.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером, да

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	"ДУ"
2	нередвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"ДУ"
6	с нарушениями умственного развития	"ДУ"
	<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".	"ДУ"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП - И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -
доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ в рамках текущего финансирования _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:


1. Анкеты (информации об объекте) от "01" сентября 2016г.

2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "01" сентября 2016г.

3. Решения Комиссии _____ от "01" сентября 2016г.

Руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ
детский сад №144 Цыганок В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель МБДОУ детский
сад №144 Родионова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Помощник воспитателя МБДОУ детский
сад №144 Шитикова Е.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О. В.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Тверского ООО
ВОС


Трегуб А.Б.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Тверского
регионального отделения ООИ
ВОС

Ибрагимова С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский сад
№144 Кочеткова Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

